


附件



养老机构安全隐患台账

序号	单位名称	地址	隐患内容	整改措施	整改时限
1	东湖区福利院	红谷滩庐山南大道208支路12号	1. 消防预案需完善。 2. 未开展食品安全日管控、周排查、月调度工作。	完善消防预案，按要求开展食品安全工作。	2023.10.8
2	东湖区扬子洲镇敬老院	东湖区扬子洲扬农路52号	1. 消防预案需完善。 2. 未开展食品安全日管控、周排查、月调度工作。	完善消防预案，按要求开展食品安全工作。	2023.10.8
3	东湖区前洲养老院	东湖区扬子洲路53号	1. 消防预案需完善。 2. 未开展食品安全日管控、周排查、月调度工作。	完善消防预案，按要求开展食品安全工作。	2023.10.8
4	东湖区燕居阁养老院	东湖区永溪村文教北路587号	1. 消防预案需完善。 2. 配电间堆放杂物。 3. 未开展食品安全日管控、周排查、月调度工作。	完善消防预案，清除杂物，按要求开展食品安全工作。	2023.10.8
5	南昌健源养老院	东湖区青山南路699号20F	1. 厨房操作间与仓库间防火窗未常闭。 2. 厨房防火门闭门器故障。 3. 未开展食品安全日管控、周排查、月调度工作。	及时维修闭门器，按要求开展食品安全工作。	2023.10.8